

Nota van Wijziging 1, INSTALLATIE

Betreft : Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw
Opdrachtgever :
Datum : 4-10-2010
Werknummer : 2007-154
Tech. Omschrijving : 2007-154, d.d. 10-09-2010

INSTALLATIE

Code	Omschrijving
<i>Bijlagen</i>	Maatregelenlijst Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw d.d. 12-04-2010
<i>Tekeningen</i>	BE-100 dd. 10-09-2010: Aanduiding LP in de entree van ruimte 0.04 en 0.10 uitvoeren als lichtpunt. (exclusief armatuur)
<i>Bestek</i>	
17.42	Bouwkundig Bestek; Poorten en Hekken – 1x230V aansluiting aan de linkerkant van de poort, positie i.o.m leverancier poort. – inclusief mantelbuizen
42.10	Bouwkundig Bestek: Cementdekvloer – Dekvloer (monolithisch afgewerkt) met een totale dikte van 70mm waarin vloerverwarming zal worden opgenomen mogen geen E-voedingen van rond 25mm worden opgenomen.
70.8	Technische Omschrijving E-installatie; – Inbouwspot luifel Hoffmeister DL150 IP65 (Zwart), totaal 6 stuks – Armatuur buitengevel Trilux 8611AM/70HIT IND Lumena, totaal 4 stuks
70.4.4	Schakelen buitenverlichting conform bestek.
70.6.1	Sturing M.V. Installatie door W-installateur, voeding door E-installateur